

IEC SYSTEM FOR CONFORMITY TESTING  
AND CERTIFICATION OF ELECTRICAL  
EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTÈME CEI D'ESSAIS DE CONFORMITÉ  
ET DE CERTIFICATION DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE)  
METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product  
*Produit*

Magnetic contactor, starter and overload relay

Name and address of the applicant  
*Nom et adresse du demandeur*

LG Industrial Systems Co., Ltd., Cheong Ju Plant, #1,  
Song Jung Dong, Hung Duk Ku, Cheong Ju, 361-720, Korea

Name and address of the manufacturer  
*Nom et adresse du fabricant*

LG Industrial Systems Co., Ltd., Cheong Ju Plant, #1,  
Song Jung Dong Hung Duk Ku, Cheong Ju, 361-720, Korea

Name and address of the factory  
*Nom et adresse de l'usine*

LG Industrial Systems Co., Ltd., Cheong Ju Plant, #1,  
Song Jung Dong Hung Duk Ku, Cheong Ju, 361-720, Korea

Rating and principal characteristics  
*Valeurs nominales et caractéristiques principales*

G.. - 32 : Ith = 50 A, Ui = 690 V  
G.. - 40 : Ith = 60 A, Ui = 690 V

Trade mark (if any)  
*Marque de fabrique (si elle existe)*

LG

Model/type Ref.  
*Ref. de type*

GMC-32	GMD-32	GMS-32	GMW-32	GMC-32R	GMC-32L	GMS-32R	GMW-32B
GMC-40	GMD-40	GMS-40	GMW-40	GMC-40R	GMC-40L	GMS-40R	GMW-40B
GTH-40	GTK-40	GTH-40/3	GTH-40H	GTK-40H	GTH-40H/3		

Additional information (if necessary)  
*Information complémentaire (si nécessaire)*

surface-type, IP20

IEC	<b>PUBLICATION</b>	60947-4-1	<b>EDITION</b>	1990
AM.1.				1994
AM.2.				1996

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
*Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la*

as shown in the Test Report Ref. No.  
which form part of this certificate  
*comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro  
de référence  
qui constitue une partie de ce certificat*


2004690.50 (30 pages)  
2004690.51 (64 pages)

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
*Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification*

N.V. KEMA, Utrechtseweg 310  
6812 AR Arnhem, The Netherlands

Date November 03, 2000

Signature

  
B.T.M. Holtus